

**Примерный перечень видов работ,
выполняемых при оперативном и техническом обслуживании
электроустановок садоводческого товарищества**

Оперативное обслуживание:

1. производство оперативных переключений с изменением режима работы электрической сети Заказчика;
2. производство оперативных переключений при ликвидации нарушений в работе электрических сетей Заказчика, локализация повреждений;
3. подготовка рабочего места и допуск к работе по ремонту и устранению повреждений в распределительных сетях внешнего электроснабжения Заказчика.

Техническое обслуживание оборудования КТП, МТП, ЗТП:

1. визуальный осмотр электротехнического оборудования КТП, МТП, осмотр приборов учета электроэнергии, осмотр устройств заземления, антикоррозионного покрытия, с проверкой состояния фундаментов, блокировочных устройств, замков дверей и записью результатов в листок осмотра;
2. визуальный осмотр электротехнического оборудования ЗТП, осмотр строительной части ЗТП, осмотр приборов учета электроэнергии, устройства заземления, блокировочных устройств, замков дверей, устройств освещения и записью результатов в листок осмотра;
3. проверка плотности контактных соединений;
4. проверка и регулирование выключателей нагрузки, разъединителей и приводов к ним;
5. проверка наличия плакатов, надписей;
6. проверка уровня масла, уплотнения силового трансформатора;
7. запись результатов проверки в журнале;
8. подтяжка всех болтовых соединений;
9. регулирование автоматов, рубильников;
10. очистка оборудования от пыли.

Техническое обслуживание кабельных линий:

1. осмотр кабельной трассы;
2. осмотр состояния концевых муфт;
3. оформление листа обхода, запись в журнале дефектов.

Техническое обслуживание ВЛ 0,4-10кВ:

1. периодические осмотры (электромонтерами с заполнением листка осмотра – по всей длине ВЛ, ИТР – отдельных участков ВЛ; верховые осмотры – по мере необходимости);
2. внеочередные осмотры с заполнением листка осмотра (после стихийных явлений, после автоматического отключения ВЛ релейной защитой, в том числе после неуспешного повторного включения, после успешного повторного включения).
3. отдельные работы (вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на ВЛ; обрезка сучьев; восстановление знаков и надписей на отдельных опорах; подтрамбовка грунта у отдельных опор; осмотр опор, по

которым протекал ток однофазного замыкания с заполнением листка осмотра; удаление набросов на провода).

Другие работы

1. Актуализация (разработка) схем электроснабжения садоводческого товарищества;

2. Выполнение иных работ, предусмотренных требованиями ТКП 181 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».