


Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго»

№ п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол- во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	Привод ШПО в соответствии с техническими требованиями (в приложении)	Приложение 1	шт.	4	Срок действия заявки 06.05.2025

Экономист ОМТР



Н.Ю.Басевич

Технические требования на привод ШПО

№ пп	Требуемая информация	Ед. изм.	Технические данные
1.	Тип заменяемого привода		ШПО - или аналог ПРО-00-1УХЛ1
2.	Климатическое исполнение		У1 или УХЛ1
3.	Температура окружающей среды	°С	-40...+40
4.	Табличка с паспортными данными		Стандартная на русском языке
5.	Эксплуатационные документы в составе: -руководство по эксплуатации; -формуляр или паспорт; -ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта (формуляра)		на русском языке
6.	Частота	Гц	50
7.	Собственное время срабатывания	с	не более 0,05
8.	Номинальный момент на выходном валу	Нм	Не менее 500
9.	Усилие на рукоятке при включении отделителя	Н	не более 245
10.	Напряжение цепей обогрева привода	В	~ 220
11.	Мощность подогревателя	Вт	200
12.	Гарантируемые пределы работы приводов при напряжении на зажимах электромагнитов	% Uном	65-120
13.	Количество электромагнитов откл.		2 шт.
14.	Uном электромагнита № 1 отключения		= 220
15.	Uном электромагнита № 2 отключения		= 220
16.	Наличие свободных контактов		7НКЗ/7НРК, не менее
17.	Угол поворота выходного вала	град	150±5
18.	Шеф монтаж		не требуется
19.	Шеф наладка, обучение персонала		не требуется
20.			
21.	Блокировка двери привода		с замком
22.	Комплектность поставки		1. Привод, рукоятка, ключ электромагнитный; 2.Комплект ЗИП, рекомендуемый заводом-изготовителем.
23.	Гарантийный срок эксплуатации	лет	5, не менее
24.	Полный срок службы	лет	30, не менее